



www.ecpower.eu

EC POWER A/S • Samsøvej 25 • 8382 Hinnerup, Danmark

Hinnerup, den 17. Dezember 2013

Herstellereklaring Blindstromkompensatoren

Wir bestatigen, dass die von uns gelieferten Blindstromkompensatoren folgende Werte haben:

Anlage	Cosφ ohne Komp. *1	Artikel	Cosφ mit Komp. *2
XRGI6	0,7	01ELT9159	0,98
XRGI9	0,8	01ELT9160	0,98
XRGI15	0,8	01ELT9161	0,98
XRGI20	0,8	01ELT9162	0,98

- 1) Messung TUV
- 2) Werkseigene Messung

Bjarne Bogner
CEO
EC Power A/S