

## G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten



<b>Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit</b>		No:2012-0006
Hersteller	EC Power A/S	
Typ Erzeugungseinheit	XRGI-15	
Bemessungswerte	max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	15 kW
	max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	18,9 kVA
	Bemessungsspannung	400 V
Netzanschlussregel	<b>VDE-AR-N 4105</b> <b>„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“</b> Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
<p>Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105. Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;</li><li>• den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;</li><li>• zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise).</li></ul>		
<p>EC Power A/S Hinnerup, 21.06.2012</p>  <p>Bjarne Bogner CEO EC Power A/S</p> 		