




G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit		No:2012-0016
Hersteller	EC Power A/S	
Typ Erzeugungseinheit	XRGI-20	
Bemessungswerte	max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	20 kW
	max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	25,7 kVA
	Bemessungsspannung	400 V
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
<p>Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105. Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none">• technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;• den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;• zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise).		
<p>EC Power A/S Hinnerup, 21.06.2012</p>  <p> Bjarne Bogner CEO EC Power A/S</p>		