

G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit		
Hersteller	EC Power A/S	
Typ Erzeugungseinheit	XRGI 6	
Bemessungswerte	Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	6 kW
	Max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	8,6 kVA
	Bemessungsspannung	400 V
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
<p>Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105. Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;• Den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;• Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise).		
<p style="text-align: center;">EC Power A/S Hinnerup, 24.06.2013</p> <p style="text-align: center;"></p> <p> Bjarne Bogner CEO EC Power A/S</p>		