



G.2 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit		No: 2013-0002
Hersteller	EC Power A/S	
Typ Erzeugungseinheit	XRGI 9	
Bemessungswerte	Max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	9 kW
	Max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	11,3 kVA
	Bemessungsspannung	400 V
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 ”Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz” Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:

- Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;
- Den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;
- Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise).

EC Power A/S
Hinnerup, 24.06.2013

Bjarne Bogner
CEO EC Power A/S

